

NOTE

■ AIR SHOWER

EQUIP. NO	Q'TY	TYPE	DIMENSION		FILTER		AIR VOLUME (CMM)	AIR VELOCITY (M/S)	EXTERIOR	INTERIOR	ELEC. (PH/V/Hz)	POWER (KW)	설치위치	MAKER	비고
			INSIDE (WxLxH)	OUTSIDE (WxLxH)	TYPE	EFF.									
AS-101	3	대인용(3~4인용)	850 x 1,750 x 2,000H	1,500 x 1,750 x 2,200H	HEPA FILTER (표준형)	D.O.P 99.97% 0.3µm	28	25	SPCC 1.2T	STS 304 1.2T	3PH/380V/60Hz	1.13x2	3F BUFFER ZONE 외	VUUM	기타 표준 부속품 일체구비

■ BFU / HFU

EQUIP. NO	Q'TY	C A S I N G				F I L T E R					S.P (mmAq.) (INITIAL)	FAN & MOTOR		ELEC. (PH/V/Hz)	설치위치	MAKER	비고	
		T Y P E	SIZE (WxLxH)	MATERIAL	DAMPER	TYPE	EFF.	SIZE (HxLxD)	AIR VOL	FRAME		TYPE	용량					
BFU-101	29	CEILING MOUNTED	790 X 790 X 525	고밀도 FOAM	ø 300	HEPA FILTER	D.O.P 99.97% 0.3µm	610 X 610 X 150	28CMM	AL	24	TURBO	0.4KW	1PH/220V/60Hz	-			기타 표준 부속품 일체구비
HFU-101	46	CEILING MOUNTED	790 X 790 X 540	고밀도 FOAM	ø 250	HEPA FILTER	D.O.P 99.97% 0.3µm	610 X 610 X 150	28CMM	AL	24	-	-	-	-			기타 표준 부속품 일체구비
HFU-102	65	CEILING MOUNTED	790 X 790 X 540	고밀도 FOAM	ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			HEPA FILTER 제외하고 BOX만 설치.

■ RELIEF DAMPER


장비명	수량	용도	크기	재질	정압 (mmAq)	설치위치	MAKER	비고
RD-101	10	양압유지용	ø 250	SPC 1.6t	0.5~4	-	VUUM	기타 표준 부속품 일체구비

■ DUMB WAITER

장비명	수량	용도	적재용량 (KG)	형식	CAGE 치수	출입구 치수	승강행정 (mm)	정지층수	도어방식	CAGE 재질	MAIN MOTOR (KW)	RAIL 규격	완충기	MAIN WIRE	조작방식	전원	승강로 철골	비고
DW-101	1	소화물 운반용	200	권상식	800W x 1000L x 1000H	800W x 1000H	5,450	1F,2F	2매 UP DOWN 방식	STS 1.5T 헤아라인	2.2	MAIN 5K, COUNT 3K	없음	ø8x3WIRE	TOUCH BUTTON방식	3PH/380V/60Hz	□ PIPE 75 X 75	기타 표준 부속품 일체구비

REV	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APPD	APPD
2	13.08.28	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	L.Y.K	L.H.J	N.H.S	N.H.S
1	13.08.20	FOR APPROVAL	L.Y.K	L.H.J	N.H.S	N.H.S
0	13.08.06	FOR APPROVAL	L.Y.K	L.H.J	N.H.S	N.H.S

CLIENT



PROJECT

레이트론(주) 신성지구
신공장 신축공사

SUBJECT

HVAC 장비일람표-2

SCALE: NONE

DRAWING NO. HV-008

JOB NO. -

SHEET NO. OF

1
-
HVAC 장비일람표-2
SCALE : NONE